



Katowice, 12 czerwca 2025 r.

Znak sprawy: ZKIV.731.5.2025

EDISON NEXT Poland Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 79A
43- 300 Bielsko-Biała

Dotyczy: uzgodnienia planu wprowadzania ograniczeń ciepła

Na podstawie art. 11 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 266 ze zmianami) i § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209)

Uzgadniam

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła przedłożony przez Edison Next Poland Sp. z o.o. znak: ENP/ZO/TS/71/25 z 28 maja 2025 roku.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wojewody Śląskiego
Józef Korzusnik
Zastępca Dyrektora Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
/podpisano kwalifikowalnym podpisem elektronicznym/

Osoba do kontaktu:

Kamila Nędzyńska, tel. 32 20 77 115, nedzynskak@katowice.uw.gov.pl

Załączniki:

Plan wprowadzania ograniczeń ciepła 1 egz.

Klauzula informacyjna RODO:

1. Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25 (40-032 Katowice), jako administrator danych osobowych informuje, że

podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane te nie będą profilowane, transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

2. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia informacji publicznej na wniosek. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Danych Osobowych ŚUW pod nr telefonu: 32 20 77 975 lub pisząc na adres mailowy: iod@katowice.uw.gov.pl.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	11980740.25533006.23635065
Nazwa dokumentu	Pismo uzgadniające EDISON NEXT POLAND BIELSKO-BIAŁA.docx
Tytuł dokumentu	Pismo uzgadniające EDISON NEXT POLAND BIELSKO-BIAŁA
Sygnatura dokumentu	ZKIV.731.5.2025
Data dokumentu	2025-06-13 07:17:47
Skrót dokumentu	9D7E8B31C60E74BACE6565439DF8F3157F9749 A0
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2025-06-13
Sygnatariusz	Józef Korzusnik
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.126.31.31.
Data wydruku:	2025-06-13 07:24:22
Autor wydruku:	Nędzyńska Kamila




**Edison Next Poland Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 79A**

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA

aktualizacja – sezon grzewczy 2025/2026


Edison Next Poland sp. z o.o.
ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-18-38-076, REGON: 072144757
tel. 33 813 27 83
(6)

Edison Next Poland sp. z o.o.
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

Roberto Caligaris

Bielsko-Biała, maj 2025r.

1. Aktualizację „**Planu wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła**” – zwaną dalej „Planem” – sporządzono w związku z §14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021r., poz. 2209) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2024, poz. 1881).

2. Edison Next Poland Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:

a) przesyłaniu i dystrybucji ciepła na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

nr PCC/817/9257/W/1/2/ 99/MS z dnia 8 kwietnia 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami;

b) obrocie ciepłem na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

nr OCC/237/9257/W/1/2/99/MS z dnia 8 kwietnia 1999r. wraz z późniejszymi zmianami.

3. W obrębie województwa śląskiego odbiorcy zaopatrywani w ciepło przez Edison Next Poland Sp. z o.o. zlokalizowani są na terenie gmin: Tychy i Bielsko-Biała.

4. Charakterystyka systemów ciepłowniczych:

a) Odbiorcy zlokalizowani na terenie gminy Tychy zasilani są z eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tychach (dalej „PEC Tychy”) sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych, dla którego źródłem jest Zakład Wytwarzania Tychy - TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Średnioroczna moc zamówiona przez odbiorców (wg stanu na dzień 1 stycznia 2025r.) wynosiła 7,180 MWt.

Odbiór ciepła następuje w komorze ciepłowniczej K6 zlokalizowanej przed bramą wjazdową na teren Industrial Park Tychy (dalej „IP”). Węzły ciepłownicze zlokalizowane w obiektach przemysłowych IP zasilane są z podziemnej sieci preizolowanej DN200-125, do każdego węzła doprowadzone jest osobne przyłącze. W węzłach zainstalowane są wymienniki ciepła dla celów CO i przygotowania CWU. Zainstalowanych jest 9 węzłów wymiennikowych.

Parametry graniczne nośnika ciepła:

- temperatura zasilania: 125°C,
- temperatura powrotu: 75°C,
- ciśnienie zasilania: 1,6 MPa.

Obliczeniowe temperatury wody sieciowej wynoszą $t_z/t_p = 95/50^{\circ}\text{C}$, co odpowiada temperaturom wody instalacyjnej $t_{zi}/t_{pi} = 65/40^{\circ}\text{C}$. W czasie, gdy warunki atmosferyczne nie wymuszają dostarczania ciepła na ogrzewania budynków, temperatura nośnika ciepła w sieci jest stała i wynosi $t_{zi}=65\pm 5^{\circ}\text{C}$.

Dla dostarczanego ciepła obowiązuje tabela regulacyjna dostawcy PEC Tychy.

Zasilani z systemu odbiorcy końcowi to odbiorcy przemysłowi zlokalizowani na terenie i w obrębie Industrial Park Tychy.

b) Odbiorcy zlokalizowani na terenie gminy Bielsko-Biała zasilani są w ciepło z systemu ciepłowniczego m. Bielsko-Biała złożonego z:

- Elektrociepłowni I Bielsko Biała – eksploatowanej przez TAURON Ciepło Sp. z o.o.,
- Elektrociepłowni II Północ w Czechowicach Dziedzicach – eksploatowanej przez TAURON Ciepło Sp. z o.o.,
poprzez wodną sieć ciepłowniczą zmiennie-temperaturową (130/70°C) eksploatowaną przez Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Sp. z o.o.,
- kotłowni Rejonowej zlokalizowanej w Bielsku, przy ul. Kwiatkowskiego, eksploatowanej wraz z siecią ciepłowniczą przez Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Sp. z o.o. Temperatura gorącej wody stałotemperaturowej 120,0°C.

Średnioroczne obciążenie mocą analizowanego systemu wynosi (wg stanu na dzień 1 stycznia 2025r.) 25,87 MWt, natomiast moc zamówiona przez odbiorców końcowych wynosi 27,047 MWt.

Stosowana jest jakościowo-ilościowa regulacja czynnika grzewczego zmiennie-temperaturowego (zgodnie z tabelą regulacyjną) i regulacja ilościowa w przypadku czynnika stałotemperaturowego.

Zasilani z systemu odbiorcy końcowi to:

- odbiorcy przemysłowi zlokalizowani na terenie i w obrębie DL Invest Group XXIX Sp. z o.o.,
- odlewnia aluminium NEMAK Poland Sp. z o.o.

5. Dopuszczalne maksymalne ograniczenia w dostarczaniu ciepła odbiorcom.

a) System ciepłowniczy w Tychach:

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła powinny być skorelowane z „Planami wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła” opracowanymi przez PEC Tychy. W ramach planu w pierwszej kolejności wprowadzone zostaną ograniczenia dla obiektów zakładów przemysłowych. Nałożone zostaną ograniczenia dla temperatury zasilania w sieci ciepłowniczej oraz/lub dla układów niskich parametrów centralnego ogrzewania obiektów. Wyłączeniu ulegną układy podgrzewania ciepłej wody użytkowej, poprzez odłączenie odpowiednich układów technologicznych w wymiennikowniach.

Wielkość mocy cieplnej po wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu ciepła spadnie do poziomu 62,5% wielkości mocy zamówionej tj. 4,488 MWt, co odpowiada temperaturze +5°C w budynkach przemysłowych odbiorców.

b) System ciepłowniczy w obrębie DL Invest Group XXIX Sp. z o.o. i NEMAK Poland Sp. z o.o. – Bielsko-Biała (gorąca woda zmiennie-temperaturowa o parametrach 130/70°C).

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła skorelowane z „Planami wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła” opracowanymi przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Sp. z o.o. pisemnie poinformowała, że „(...) obiekty Edison Next Poland przyłączone do systemu ciepłowniczego miasta są w grupie odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń dostawy ciepła w przypadku takich ograniczeń przez Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Sp. z o.o. (...)”.

6. Wykazy odbiorców, wobec których planowane jest ograniczenie dostaw ciepła.

a) System ciepłowniczy w Tychach:

Planem ograniczeń objęci są wszyscy odbiorcy przemysłowi zlokalizowani na terenie Industrial Park Tychy.

Wszyscy odbiorcy zakwalifikowani są do grupy odbiorców przemysłowych.

Zestawienie tych odbiorców przedstawia się następująco:

LP	Firma	Adres	Miasto	JO
1	AWECO POLSKA APPLIANCE Sp. z o.o.	ul. Turyńska 80	43-100 Tychy	T/IP
2	BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA Sp. z o.o.	ul. Cielmicka 61	43-100 Tychy	T/IP
3	MAGNA Car Top Systems Sp. z o.o.	ul. Turyńska 80	43-100 Tychy	T/IP
4	WESTINVEST Sp. z o.o.	Al. Jerozolimskie 56c	00-803 Warszawa	T/IP
5	DHL Parcel Polska Sp. z o.o.	ul. Turyńska 80	43-100 Tychy	T/IP
6	PLASTIPAK Polska Sp. z o.o.	ul. Turyńska 80	43-100 Tychy	T/IP
7	Sanhua Automotive Poland Sp. z o.o.	ul. Turyńska 80	43-100 Tychy	T/IP

b) System ciepłowniczy na terenie DL Invest Group XXIX Sp. z o.o. oraz NEMAK Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.

Zestawieni poniżej odbiorcy (JO B) powinni być wyłączeni z planu ograniczeń:

LP	Firma	Adres	Miasto	JO
1	DL Invest Group XXIX Sp. z o.o.	ul. Grażyńskiego 141	43-300 Bielsko-Biała	B
2	Avio Polska Sp. z o.o.	ul. Grażyńskiego 141	43-300 Bielsko-Biała	B
3	Electropoli Poland Sp. z o.o.	ul. Grażyńskiego 141	43-300 Bielsko-Biała	B
4	ADLER Polska Sp. z o.o.	ul. Konwojowa 10	43-346 Bielsko-Biała	B
5	Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o.	ul. Grażyńskiego 141	43-300 Bielsko-Biała	B
6	Nemak Poland Sp. z o.o.	ul. Komorowicka 53	43-300 Bielsko-Biała	B
7	BT Poland Sp. z o.o.	Al. Armii Ludowej 14	00-638 Warszawa	B

8	Kyndryl Poland Sp. z o.o.	ul. Krakowiaków 32	02-255 Warszawa	B
9	MOVINCAR Polska	ul. Komorowicka 83	43-300 Bielsko-Biała	B
10	CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.	ul. Konwojowa 51	43-346 Bielsko-Biała	B
11	KID Sealing Solutions GmbH	ul. Grażyńskiego 141	43-300 Bielsko-Biała	B
12	SANIT TRANS TECH Sp. z o.o.	Międzyrzecze Górne 383	43-392 Międzyrzecze Górne	B
13	SCARLETT SERVICES Sp. z o.o.	ul. Grażyńskiego 14	43-300 Bielsko-Biała	B
14	SCARLETT ASSIST Sp. z o.o.	ul. Grażyńskiego 14	43-300 Bielsko-Biała	B
15	Prosperplast 1 Sp. z o.o.	ul. Wilkowska 968	43-378 Rybarzowice	B

7. Grupy odbiorców nie objęte ograniczeniami w dostarczaniu ciepła.

Do grupy odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczenia dostarczania ciepła zakwalifikowano:

- wszystkich odbiorców w obrębie kompleksów przemysłowych DL Invest Group XXIX Sp. z o.o. i NEMAK Poland Sp. z o.o. (w rezultacie korelacji z planem ograniczeń stosowanym przez Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej).

8. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń.

8.1. System ciepłowniczy w Tychach:

W przypadku powzięcia informacji o awarii w systemie ciepłowniczym Tychach (informacja telefoniczna i pisemna od dyspozytora ruchu sieciowego PEC Tychy) i przewidywanym czasie ograniczenia dostaw ciepła przekraczającym 6 godzin, wówczas należy na piśmie (w przypadkach, gdy dostarczenie wiadomości na piśmie nie jest możliwe – telefonicznie) o zaistniałej sytuacji powiadomić należy wszystkich odbiorców, z podaniem przyczyny awarii oraz planowanego terminu jej usunięcia.

8.2. System ciepłowniczy zasilający odbiorców zlokalizowanych na obszarze DL Invest Group XXIX Sp. z o.o. i NEMAK Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

W przypadku powzięcia informacji o awarii w systemie ciepłowniczym m. Bielsko-Biała (informacja telefoniczna i pisemna od dyspozytora ruchu sieciowego Przedsiębiorstwa Komunalnego „THERMA” Sp. z o.o.) i przewidywanym czasie ograniczenia dostaw większym niż 6 godzin, o zaistniałej sytuacji należy powiadomić na piśmie (w przypadkach gdy dostarczenie wiadomości na piśmie nie jest możliwe – telefonicznie) wszystkich odbiorców, z podaniem przyczyny awarii oraz planowanego terminu jej usunięcia.

9. Informowanie odbiorców o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

W przypadku planowanego wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła, informacje dla odbiorców zostaną zamieszczone na stronie internetowej Edison Next Poland Sp. z o.o. W przypadku wprowadzenia ograniczeń odbiorcy zostaną powiadomieni w formie zwyczajowo przyjętej przez Edison Next Poland Sp. z o.o.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Dane o systemie dostawy ciepła

Załącznik nr 2 Zawiadomienie o potrzebie wprowadzenia ograniczeń
w dostarczaniu ciepła

Dane o systemie dostawy ciepła do odbiorcy

TYCHY

nazwa gminy

Edison Next Poland Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 79A

Przedsiębiorstwo nazwa

przesyłanie i dystrybucja ciepła, obrót ciepłem

Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

Lp		Wyszczególnienie		Dane o systemie dostawy (stan na dzień 1 stycznia 2025r.)			
1	Źródła własne		Elektrociepłownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne	Inne
		sz/moce w MW					
2	Stosowane paliwa		Węgiel	Koks	Gaz ziemny	Olej opałowy (osobno: lekkie i ciężkie)	Inne
	zużycie roczne paliwa	(w tysiącach ton)					
3	Źródła współpracy- nazwa	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Tychach dla którego źródłem jest Zakład Wytwarzania Tychy - TAURON Ciepło Sp. z o.o.					
4	Sieci ciepłownicze	Magistralne	Rozdzielcze		Inne	Brak sieci	
	Długość (w km)	1,094	0,160		0		
5	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła -- wielkość						
			37,5%				
		dla wszystkich odbiorców obsługiwanych					
		dla odbiorców układu sieciowego -- nazwa					
6	Grupy odbiorców						
		zmniejszenia dostawy					
		Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)					
		przerwanie dostawy					
A	Bezpieczeństwo i obronność państwa						
B	Opieka zdrowotna						
C	Telekomunikacja						
D	Edukacja						
E	Gospodarstwa domowe						
F	Usługi						
G	Przemysł						
H	Ochrona środowiska						
I	Pozostali						

m

Seo

Dane o systemie dostawy ciepła do odbiorcy

BIELSKO-BIAŁA

nazwa gminy
Edison Next Poland Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 79A

Przedsiębiorstwo nazwa

przesyłanie i dystrybucja ciepła, obrót ciepłem

Działalność wykonywana (wytworzenie, przesył, dystrybucja)

Lp	Wyszczególnienie	Dane o systemie dostawy (stan na dzień 1 stycznia 2025r.)				
		Elektrociepłownie	Ciepłownie	Kotłownie	Odnawialne	Inne
1	Źródła własne szt/moc w MW					
2	Stosowane paliwa zużycie roczne paliwa	Węgiel (w tysiącach ton)	Koks (w tysiącach ton)	Gaz ziemny	Olej opałowy (osobno: lekki i ciężki)	Inne
3	Źródła współpracy- nazwa	TAURON Ciepło Sp. z o.o. (EC-I Bielsko-Biała, EC-II Czechowice -Dziedzice) poprzez Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Sp. z o.o.				
4	Sieci ciepłownicze	Magistralne	Rozdzielcze	Inne	Brak sieci	
	Długość (w km)	1,5	4,3	2,2		
5	Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła – wielkość	dla wszystkich odbiorców obsługiwanych 0% dla odbiorców układu sieciowego -- nazwa				
6	Grupy odbiorców	Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.)		Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.)		
A	Bezpieczeństwo i obronność państwa	zmniejszenia dostawy		przerwanie dostawy		
B	Opieka zdrowotna					
C	Telekomunikacja					
D	Edukacja					
E	Gospodarstwa domowe					
F	Usługi					
G	Przemysł					
H	Ochrona środowiska					
I	Pozostali			15		

* w planie ograniczeń w dostarczaniu ciepła opracowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne "THERMA" Sp. z o.o. obiekty zlokalizowane na terenie DL Invest Group XXIX Sp. z o.o. i NEMAK Poland S.A. w Bielsku-Białej są wyłączone z ograniczenia dostaw ciepła

S. S.

M

Edison Next Poland Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 79A
43-300 Bielsko-Biała

WOJEWODA ŚLĄSKI

Zawiadomienie
o potrzebie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła

1. Maksymalna wielkość wnioskowanych ograniczeń w dostarczaniu ciepła, planowana do wprowadzenia

.....
.....
.....

2. Rodzaje odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć

.....
.....
.....

3. Rodzaje odbiorców, których proponuje wyłączyć z ograniczeń

.....
.....
.....

4. Czas trwania wnioskowanych ograniczeń

.....
.....
.....

5. Uzasadnienie (podanie przyczyny potrzeby wprowadzenia ograniczeń oraz podjętych działaniach zabezpieczających)

.....
.....
.....

6. Dane osoby/osób do kontaktu (imię i nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail)

.....
.....
.....

.....
data i podpis

Do wiadomości:

Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego, w której mogą wystąpić ograniczenia w dostarczaniu ciepła



